

Recomendaciones para el Ahorro Energético De Bosmas - oficina de CCCT Caracas.

- ** Apagar los días viernes antes de irnos los reguladores de cada uno de los puestos de trabajo.
- ** Apagar a diario antes de irnos el Regulador De La Red.
- ** Apagar las luces, Monitores y aire acondicionado a la hora del almuerzo.
- ** Mientras la oficina este sola no dejar luces encendidas, ni el aire acondicionado.
- ** Apagar las impresoras y fotocopiadoras mientras no se encuentren en uso.
- ** Disminuir el nivel de iluminación de la oficina (desconectando algunos tubos fluorescentes a los plafones).



C.	Descripción	C X H	T.X.H	T.A	T.C X D.	D.E	TOTAL M.	E. AP. FS	T. A.FS
9	Tubo Fluorescente 40 w	0,05	0,45	44	19,8	20	396	8	158,4
9	Computadora	0,36	3,24	7	22,68	20	453,6	8	181,44
4	Bombillos de 50w	0,05	0,2	9	1,8	20	36	8	14,4
9	Reguladores de Voltaje	0,14	1,26	9	11,34	30	340,2	8	90,72
							1225,8		444,96

C = Consumo
H = Hora
T = Total
A = Artículo
D = Día
E = Encendido
M = Mes
AP = Apagado
FS = Fin de Semana

Consumo de la oficina principal sin incluir el aire acondicionado.

T. C. A
R. 20%
T.C.S.F

1225,8
-245,16
1821

Reducción establecida según decreto presidencial.

Factura del mes

Ahorro De Energía apagado completo los fines de semana.



Con estas medidas y la contribución de todos podemos disminuir el 20% mínimo (380 W) mensual que requerimos para cumplir con lo exigido en el decreto presidencial. *“Colaboremos y no olvidemos poner en práctica estas recomendaciones”.*



Bosmas Internacional, C.A. - Bosmas Consultores, C.A.

